



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.
Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ №365495 від 16.11.2007р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ ГУ МНС України
в Львівській області
майор служби цивільного захисту



В.Д.ПОБЕРЕЙКО

2010 року

ПРОТОКОЛ №137/8-2010

**ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ГОРЮЧОСТІ
У ВІДПОВІДНОСТІ З ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)**

м. Львів

Досліджено	Лабораторія
ГУ МНС України	Львівська область
№ документа	137/8 від 15.10.10
Всього	5 шт.
Підпис	<i>[Signature]</i>

Таблиця №3. Результати випробувань зразків

№ випробування	№ зразків для випробувань	Початкова температура в установці, T _п , °C	Максимальна температура димових газів, T _г , °C	Середнє арифметичне значення температури димових газів T _г , °C	Довжина пошкодження зразків L, мм	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за довжиною ΔL _{ар} , мм	Супротив за довжиною S _г , %	Маса зразків до випробувань, m _г	Маса зразків після випробувань m _г	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за масою Δm _р , г	Супротив пошкодження зразків за масою S _м , %	Тривалість самостійного горіння зразків t, с
1	1	20	221	223	824	825	83	654	333	322	49	12
	2	20	220		822			654	331			
	3	20	228		826			654	330			
	4	20	224		829			654	334			
2	5	21	226	226	820	823	82	668	336	331	50	14
	6	21	223		824			668	338			
	7	21	229		827			668	334			
	8	21	225		822			668	339			
3	9	23	220	225	820	818	82	662	340	319	48	13
	10	23	227		819			662	345			
	11	23	226		815			662	342			
	12	23	225		819			662	344			
Середні арифметичні значення для грехів випробувань				225			82				49	13

ВИСНОВОК: Згідно з 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразок: система теплогідроізоляції та захисту «Thermosmart System», виробництва АЛСНІМІСА S. A., Греція, відноситься до групи горючості Г2 (помірної горючості).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол стосується тільки системи теплогідроізоляції та захисту «Thermosmart System», виробництва АЛСНІМІСА S. A., Греція, що надані ТОВ «КМК ГРУП»
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу №137 /8-2010 без дозволу ДВЛ ГУ МНС України в Львівській області.
3. Всього листів 5.

Начальник сектора випробувань
ДВЛ ГУ МНСУ в Львівській області

М.В.Добровольський

Державне підприємство
ГУ МНС УКРАЇНИ
№ державного реєстраційного акту
Відомо 5-378 від 15.10.10
Львівська область
Львів
Підпис: [Signature]